



## PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE STRADE TRASPORTI

Prot. n° 27651

Imperia, 4 OTT 2017

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per ripristino percorribilità della galleria Brunengo lungo la S.P. 61 Perinaldo Romolo al km 5+800

### VERBALE DI SOMMA URGENZA (Art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto Geom. Bruno Lorenzi, Capo Area Ponente dell'Ufficio Strade dell'Amministrazione Provinciale, da sopralluoghi effettuati, su incarico del Dirigente del Settore, a seguito del distacco di porzioni di rivestimento in calcestruzzo della volta della galleria, redige il seguente Verbale di Somma Urgenza:

#### dai sopralluoghi effettuati si è accertato:

- che in data 16/08/2017 all'interno della Galleria Brunengo lungo la S.P. 61 Perinaldo San Romolo, si sono verificati diversi distacchi diffusi di porzioni del rivestimento in calcestruzzo della volta, determinati dalla presenza di infiltrazioni di acqua e dall'effetto della carbonatazione, che hanno interessato la carreggiata sottostante con il ferimento di un ciclista in transito così come indicato anche sul verbale di VVF n° 12938 del 16/08/2017;
- che in via precauzionale, in attesa di ulteriori accertamenti tecnici per definire l'entità dell'intervento, gli accessi alla galleria sono stati chiusi al transito veicolare e pedonale, con l'apposizione di barriere New Jersey e rete;
- che a causa di detta chiusura, risulta interrotto il collegamento diretto e preferenziale tra l'abitato di Perinaldo ed il Comune di Sanremo per tutta quell'utenza che quotidianamente percorre detta strada per lavoro, ed in particolare per gli anziani ospiti della casa di riposo che sistematicamente tramite l'utilizzo di detta strada vengono portati all'ospedale di Sanremo per accertamenti, visite mediche ed urgenze tramite servizio di pubblica assistenza, in mancanza del quale l'utenza si sta trovando costretta a ridiscendere le valli e percorre la via Aurelia con ingentissimo ritardo ed allungamento della percorrenza;
- che sempre a causa detta chiusura risultano altresì penalizzate le molteplici attività turistiche che operano sul territorio;
- che a seguito di sopralluogo congiunto in data 22/08/2017 l'ing. Luca Alberti, in qualità di consulente della Provincia, aveva prescritto di effettuare alcune prove distruttive di confronto per i valori di resistenza del calcestruzzo;
- che in data 25/09/2017 sono pervenuti i risultati del rapporto di prova sulla resistenza del calcestruzzo della volta della galleria i quali hanno permesso di escludere mancanze di tipo strutturale relativamente alla qualità e spessori del getto;
- che, da una ricerca di mercato apposita si è riscontrato che tra le ditte altamente specializzate contattate quella che si è resa disponibile offrendo un maggior ribasso è la ditta STEAS S.r.l. di Melegnano;

**Che per poter garantire il transito in sicurezza nella galleria Brunengo, l'accesso ai centri abitati, il controllo del territorio e la riattivazione dei pubblici servizi, inclusa la garanzia della pubblica incolumità, mediante una più rapida percorrenza ad uso dei mezzi di pubblico soccorso ed emergenza, si rende necessario:**

- 1) intervenire con una accurata ispezione della volta e con il disgiungimento delle porzioni di calcestruzzo degradato in fase di distacco
- 2) rivestire la volta con pannelli calandratati in alluminio idoneamente tassellati a contatto della stessa, al fine di contenere ulteriori piccoli distacchi di materiale, intercettare e convogliare le infiltrazioni di acqua

#### DICHIARA

Che i lavori rivestono carattere di somma urgenza e contestualmente

#### DISPONE

L'immediata esecuzione degli interventi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

#### AFFIDA

I lavori di somma urgenza sopra illustrati alla **STEAS s.r.l. di Melegnano** che contattata in proposito, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi sopra descritti agli stessi prezzi patti e condizioni dei contratti di manutenzione adottati da questo Settore con un ribasso pari al **15 %**.

Per i prezzi verranno utilizzati quelli relativi all'elenco prezzi approvato con Provv. Dir. n° BS 124 del 16.05.2017 anche per quelli necessari e non previsti nella Perizia Giustificativa.

Per i prezzi non contemplati in tale provvedimento si procederà ai sensi di legge.

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell' art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

#### IL TECNICO INCARICATO

Geom. Bruno Lorenzi



Visto: IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe Carrega

#### L'IMPRESA

STEAS srl  
Società Tecnica e Applicativa Specializzate