



PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore Servizi Istituzionali - Sistemi Informativi

Viale Matteotti, 147 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/7041 - Fax 0183/704318 - C.F. e P.IVA: 00247260086

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti di condizionamento d'aria sale elaboratori elettronici Sede Centrale della Provincia e sedi distaccate dei Centri per l'Impiego – primo semestre anno 2018 – Codice CIG: ZC221FB98D.

Scheda tecnica – Allegato A

Sede Palazzo Provinciale, Viale Matteotti 147, 18100 – Imperia – Ufficio CED:

- n. 1 Condizionatore d'aria marca Riello modello WSI-35X
- n. 1 Condizionatore marca Fujitsu, modello Dynamic Fujitsu FGA24LCC
- n. 1 Condizionatore d'aria, pompa di calore monosplit system per raffrescamento e deumidificazione del tipo a parete alta FUJI ELECTRIC ASF18U dotati di unità esterne.

Sede Distaccata Piazza Roma 2, 18100 Imperia, Locale CED:

- n. 1 Condizionatore marca Fujitsu, modello Dynamic Fujitsu FGA24LCC
- n. 1 Condizionatore d'aria, Unità di emergenza, marca Climaveneta, modello HMP 151 '02 dotati di unità esterne.

Sede Centro per l'Impiego di Sanremo, Via P. Agosti 241, 18038 – Sanremo, Locale CED:

- n. 1 Condizionatore d'aria marca Mitsubishi Heavy Industries Modello SRK50ZM-S, modello DC Inverter, dotato di unità esterna.

Sede Centro per l'Impiego di Ventimiglia, Via Lamboglia, 13, 18039 – Ventimiglia, Locale CED:

- n. 1 Condizionatore d'aria Valentini, marca TATA – WINSUN, modello ITP-12-PIN dotato, di unità esterna.

Descrizione del servizio

La manutenzione ordinaria dovrà consistere in:

- interventi trimestrali presso le sale CED di cui sopra indicate
- pulizia e/o sostituzione filtri
- controllo pressioni di esercizio
- controllo fughe di gas refrigerante secondo la normativa vigente
- rabbocchi di gas e ricerca perdite

L'affidatario del servizio dovrà ottemperare all'obbligo della redazione e dell'aggiornamento del "libretto di impianto" come da normativa vigente.

Imperia, 1 febbraio 2018

F.to Il Responsabile del Servizio (**)
Sistemi Informativi
(Ing. Giacomo SCHENARDI)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del d.lgs n. 39/1993